

設計図書に対する質問・回答書

平成29年5月9日

工事番号		
工事名	県立岡山西支援学校体育館収納台車設置工事	
番号	質問事項	回答事項
1	荷揚げ用のステージ、足場等の詳細が分かりません。進入路を含む配置図、平面図、立面図で具体的な指示をお願いします。	荷揚げする位置については、図面A-4に示している㊤通り⑤～⑥間を予定しています。 詳細については受注者と協議します。
2	特記仕様書の7塗装改修工事に○がついているのですがどこを塗装するのでしょうか。	図面A-7の中央に図示している「飾り板断面図(S-1/4)」の2枚の部分です。 「CL塗」と記載している箇所です。 位置については、図面A-7の右上の「台車収納時平面配置図(S-1/100)」の両端部W1200の内壁に収まる部分です。
3		

平成29年5月11日

回答者 岡山県立岡山西支援学校
校長 河田 智 三